

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. : 3588/2015
Číslo vzorků: 5874-5875/2015
Objednatel: DKM Moravia, a.s., Masarykovo nám. 142/10, 664 64 Dolní Kounice

Předmět zkoušky: pitná voda
Datum odběru: 4.8.2015
Postup odběru: SOP VZ 01 (ČSN EN ISO 5667-1,3; ČSN ISO 5667-5, 14; ČSN EN ISO 19458, TNV 75 7055)
Odběr provedl: Ladislav Vařeka - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum příjmu: 4.8.2015 **Datum analýz:** 5.8.2015 - 10.8.2015

Číslo vzorku: 5874/2015	Místo odběru: Mělčany Mateřská škola č.82 dřez ve výdejně jídla						
Čas odběru: 14:30	Způsob odběru: prostý vzorek						
Ukazatel	Jednotka	Zjištěná hodnota	Nejistota	Limit	Použitá metoda		
Dusičnany	mg/l	46,1	±10%	50	NMH	SOP 14 (ČSN ISO 7890-1)	1
Zákal	ZF(t)	0,67	±15%	5	MH	SOP 52 (ČSN EN ISO 7027)	1
Železo	mg/l	0,056	±10%	0,20	MH	SOP 23 (+)	1

Číslo vzorku: 5875/2015	Místo odběru: Dolní Kounice, Rybárna 31, Grégrová kuchyně						
Čas odběru: 14:55	Způsob odběru: prostý vzorek						
Ukazatel	Jednotka	Zjištěná hodnota	Nejistota	Limit	Použitá metoda		
Dusičnany	mg/l	48,9	±10%	50	NMH	SOP 14 (ČSN ISO 7890-1)	1
Zákal	ZF(t)	2,2	±15%	5	MH	SOP 52 (ČSN EN ISO 7027)	1
Železo	mg/l	0,148	±10%	0,20	MH	SOP 23 (+)	1

1 - zkouška prováděná na pracovišti 1, Třebíčská 1540

* zkouška není předmětem akreditace

** zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Limity jsou dané Vyhl. č.252/2004 Sb. příl. č. 1 v aktuálním znění.

+SOP 23 ČSN 75 7400, ČSN EN ISO 12 020, TNV 75 7408, ČSN ISO 7980, ČSN EN ISO 5961, ČSN ISO 8288, ČSN EN 1233, ČSN 75 7385

Nejistota měření je v souladu s dokumentem EA-4/16 a nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Protokol vystaven dne: 10.8.2015

 RNDr. Růžena Konečná
 vedoucí divize základních metod


