

PROTOKOL O ZKOUŠCE . 5702/2016**íslo vzorku: 8394/2016****Objednatel :** DKM Moravia, a.s., Masarykovo nám. 142/10, 664 64 Dolní Kounice**Místo a bod odb ru :** Dolní Kounice, OV odtok**P edm t zkoušky :** odpadní voda**Datum a as odb ru :** 8.11.2016 9:00 - 7:00**Zp sob odb ru :** sm sný 24 h - typ B**Postup odb ru :** SOP VZ 04 (SN EN ISO 5667-1, 3; SN ISO 5667- 10, 14; SN 75 7315)**Odb r provedl :** Ing. Vojt ch Procházka - ENVIRO-EKOANALYTIKA**Datum a as p íjmu :** 9.11.2016 14:45**Datum analýz:** 9.11.2016 - 15.11.2016

Ukazatel	Jednotka	Zjišt ná hodnota	Nejistota	Použitá metoda	
Teplota	°C	12,6	±0,2	SOP 47 (SN 75 7342)	**
Nerозpušt né látky	mg/l	8	±10%	SOP 7 (SN EN 872)	1
CHSK Cr	mg/l	21,2	±15%	SOP 4 (SN ISO 6060 v . Z1)	1
BSK5	mg/l	4,1	±20%	SOP 3 (SN EN 1899-1,2)	1
Dusík amoniakální	mg/l	0,611	±12%	SOP 13 A (SN ISO 7150-1)	1
Fosfor celkový	mg/l	0,367	±20%	SOP 17 (SN EN ISO 6878)	1

* zkouška a/nebo postup odb ru není p edm tem akreditace

1 - zkouška provád ná na pracovišti 1, T ebí ská 1540

** zkouška provád ná mimo prostory laborato e

Nejistota m ení je v souladu s dokumentem EA - 4/16 a nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze p edm tu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Bez písemného souhlasu laborato e se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Protokol vystaven dne: 16.11.2016

RNDr. R žena Kone ná
vedoucí divize základních metod