

PROTOKOL O ZKOUŠCE . 264/2017

íslo vzorku: 690/2017

Objednatel : DKM Moravia, a.s., Masarykovo nám. 142/10, 664 64 Dolní Kounice

Místo a bod odb ru : Dolní Kounice vodojem výstup kohoutek

P edm t zkoušky : voda vyrobená

Datum a as odb ru : 24.1.2017 10:30

Zp sob odb ru : prostý vzorek

Postup odb ru : SOP VZ 01 (SN EN ISO 5667-1,3; SN ISO 5667-5, 14; SN EN ISO 19458, TNV 75 7055)

Odb r provedl : Ladislav Va eka - ENVIRO-EKOANALYTIKA

Datum a as p íjmu : 24.1.2017 16:45

Datum analýz: 25.1.2017 - 31.1.2017

Ukazatel	Jednotka	Zjišt ná hodnota	Nejistota	Použitá metoda	
Teplota	°C	8,2	±0,2	SOP 47 (SN 75 7342)	**
Chlor volný	mg/l	0,12	±20%	SOP 48 (SN ISO 7393, firemní literatura firmy HACH)	**
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0		SOP 42A (SN EN ISO 9308-1:2015)	1
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0		SOP 37 (SN EN ISO 7899-2)	1
Escherichia coli	KTJ/100ml	0		SOP 42A (SN EN ISO 9308-1:2015)	1
Po ty kolonií p i 22°C	KTJ/ml	0		SOP 43 (SN EN ISO 6222)	1
Po ty kolonií p i 36°C	KTJ/ml	0		SOP 43 (SN EN ISO 6222)	1
pH		7,3	±0,2	SOP 1 (SN ISO 10523)	1
Konduktivita	mS/m	90,8	±5%	SOP 9 (SN EN 27 888)	1
KNK 4.5	mmol/l	5,80	±14%	SOP 10 (SN EN ISO 9963-1)	1
ZNK 8.3	mmol/l	1,30	±10%	SOP 11 (SN 75 7372)	1
Amonné ionty	mg/l	<0,050		SOP 13 A (SN ISO 7150-1)	1
Dusí nany	mg/l	52,9	±10%	SOP 66 (manuál firmy Lumex)	1
Dusitany	mg/l	<0,05		SOP 66 (manuál firmy Lumex)	1
Chloridy	mg/l	93,4	±10%	SOP 66 (manuál firmy Lumex)	1
Barva	mg/l Pt	<2,0		SOP 51 (SN EN ISO 7887)	1
Zákal	ZF(t)	<0,2		SOP 52 (SN EN ISO 7027)	1
Tvrdost celková (Ca+Mg)	mmol/l	5,20	±8%	SOP 12 (SN ISO 6058, SN ISO 6059)	1
Síraný	mg/l	90,7	±15%	SOP 66 (manuál firmy Lumex)	1
Absorbance (254 nm, 1cm)		<0,005		SOP 44 (SN 75 7360)	1
Pach		p íjatelný		SOP 49D, E (TNV 75 7340, SN EN 1622)	1
Hliník	mg/l	0,035	±20%	SOP 24 (+)	1
Ho ík	mg/l	53,5	±10%	SOP 12 (SN ISO 6058, SN ISO 6059)	1
Mangan	mg/l	<0,020		SOP 23 (+)	1
Vápník	mg/l	120,2	±8%	SOP 12 (SN ISO 6058, SN ISO 6059)	1
Železo	mg/l	<0,040		SOP 23 (+)	1
Celkový organický uhlík	mg/l	1,29	±15%	SOP 65 (SN EN 1484)	1

* zkouška a/nebo postup odb ru není p edm tem akreditace

1 - zkouška provád ěná na pracovišti 1, T ebí ská 1540

** zkouška provád ěná mimo prostory laborato e

Nejistota m ění je v souladu s dokumentem EA - 4/16 a nezahrnuje nejistotu vzorkování.

+SOP 24 SN EN ISO 12 020, SN EN ISO 5961, SN EN 1233, SN EN ISO 15586

+SOP 23 SN 75 7400, SN EN ISO 12 020, TNV 75 7408, SN ISO 7980, SN EN ISO 5961, SN ISO 8288, SN EN 1233, SN 75 7385

Výsledky zkoušek se týkají pouze p edm tu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Bez písemného souhlasu laborato e se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Protokol vystaven dne: 31.1.2017

RNDr. R žena Kone ná
vedoucí divize základních metod